

CENTRINIO ŠILDYMO KATILŲ IR JŲ AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMŲ AVARINIO MAITINIMO BLOKAS ZZA-400-S



Prietaisas skirtas maitinti kintama 230V įtampa įrengimus iki 400W elektrinės galios dingus tinklo įtampai: cirkuliacinius sistemų siurblius, šildymo sistemų ir saulės kolektorių valdymo automatiką. Generuojamos įtampos forma yra sinusinė. Todėl nėra pavojaus kad perkais energijos šaltiniai. Kartu su 12V akumuliatoriumi (AMG, želinis arba automobilinis) užtikrina nepertaukiamą energijos tiekimą ir sistemų darbą. Akumuliatorius parenkamas pagal apkrovos galią. Numatyta akumuliatoriaus apsauga nuo pilno iškrovimo. Pilnas įėjimo/išėjimo elektrinis atskyrimas (transformatorius).

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampų diapazonas
Įjungimo srovė (trumpalaikė, max)
Generuojam įtampa išėjime
Leistina perkrova
Akumuliatoriaus darbo įtampa
Akumuliatoriaus atjungimo įtampa
Akumuliatoriaus krovimo srovė
Akumuliatoriaus talpa (min/max)
Darbo aplinkos temperatūra
Saugos klasė
EMC reikalavimų išpildymas

85...264VAC
50A (prie 230VAC, naudojami C klasės saugikliai min 6A)
230VAC, sinusinė
460W 3 minutes/600W 10 sekundžių
10,5...15VDC
10,5VDC
2,4A
18...120 Ah
-10...40°C (+60°C prie 50% apkrovos)
LT-EN 60950 (LVD)
EN55022 9kl. B; EN61000-4,-2,-3; EN50204; EN50081-1
EN50082-1
250 x 250 x 90 mm
akumuliatoriaus nuo perkaitimo ir pilno iškrovimo,
išėjimo trumpo jungimo ir perkrovimo.

Matmenys
Apsaugos

Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ir įrengio veikimo trukmė skirtingiems akumuliatoriams

Akum. tipas	Talpa, Ah	Pilno pakrovimo trukmė, h	Darbo trukmė, h P=100W	Darbo trukmė, h P=200W	Darbo trukmė, h P=300W	Darbo trukmė, h P=400W
SBL 18-12i	18	10	1,5	0,7	0,5	0,3
SBL 28-12i	28	16	2,3	1,1	0,7	0,5
SBL 33-12i	33	18	2,8	1,4	0,9	0,7
SBL 40-12i	40	22	3,3	1,6	1,1	0,8
SBL 45-12i	45	25	3,8	1,9	1,2	0,9
SBL 55-12i	55	31	4,6	2,3	1,5	1,1
SBL 70-12i	70	39	5,8	2,9	1,9	1,4
SBL 80-12i	80	44	6,7	3,3	2,2	1,6
SBL100-12i	100	56	8,3	4,1	2,7	2
SBL120-12i	120	67	10,0	5	3,3	2,5

MPL
POWER ELEKTRO

Atstovas Lietuvoje

AUREGIS, UAB • Savanoriu pr. 271/ Mityvos 2, Kaunas LT-50131. tel./fax: +370 37 313 426
www.auregis.lt info@auregis.lt